

 中国钢结构协会锅炉钢结构分会  
CSCS Boiler Steel Structure Sub-Branch

[2018] 锅炉钢构[第 33 号]

《锅炉钢结构设计规范》编委会会议纪要

《锅炉钢结构设计规范》编委会第二次会议于 2018 年 11 月 1 日在成都市召开。

会议经过充分认真讨论，确定规范主要共识如下：

1. 增加术语。
2. 采用将截面宽厚比要求直接列表方式，不采用截面分类方式。
3. 对厚度超过 100mm 的钢板，材料分项系数采用比 100mm 分项系数增加 5%。
4. 进一步完善了锅炉钢结构和煤仓间支撑结构联合设计原则。
5. 继续沿用国家地震规范两段设计方法。
6. 受弯构件局部稳定计算，继续采用原规范计算方法。

感谢主编和编委的辛勤工作！

中国钢结构协会锅炉钢结构分会

2018-11-12

锅炉钢结构分会